



UZEMNENIE JE NAVRHNUTÉ PÁSOVINOU FeZn 30/4

NA UZEMNENIE SÚ PRIPOJENÁ VŠETKY KOSTRY SKRINÍ, OCHRANNÉ VODIČE AKO

AJ ARMATÚRA SKELETU VRÁTANE VANE

SPOJE SÚ ROBENÉ SVORKAMI SR02

UZEMNENIE JE VYVEDENÉ NA SVORKU ZS1, KTORÁ JE PRIPOJENÁ NA VONKAJŠIE UZEMNENIE

PODKLAD OD VÝROBCU

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	Elektroprojekt Priehoda ul. V.B.Nedožerského 3/2 972 12 Nedožery-Brezany tel. 046/5485486	
	Priehoda	Priehoda				
Miesto stavby	Rožomberok				Zväzok	
Stavebník	Katólicka univerzita, Ružomberok				Formát	2xA4
Stavba	VÝSTAVBA UNIVERZITNEJ KNIŽNICE ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA POPDMENOK VZDELÁVACIEHO PROCESU NA KU				Dátum	07/2009
Objekt	S0-06 Rekonštrukcia trafostanice				Stupeň	Realizačný
Obsah výkresu	Vnútorňé uzemnenie				Číslo zákazky	15/2009
					Mierka	Číslo výkresu 05_DS0 006 03.pdf